



MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 10. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levél cím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

Nytsz: 3517-10-2/20061116

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje
2006. november 16.

Ajánlás lejárt
2011. november 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: HÖRMANN KG BRANDIS, Németország

Termék forgalmazó: **Hörmann Hungária Kft.**
H-2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 15.

Telefonszám: +36-24/ 525-100
Fax: +36-24/ 525-110
E-mail: ajtok.bud@hormann.hu
Honlap: www.hormann.hu

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- ift Rosenheim állásfoglalás;
- műszaki szakértői vizsgálat.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott acélszerkezetű bejárati ajtó jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítését, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászáróra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.



MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 10. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levélcím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

Azonos védelmi kategóriába elfogadott vagyonvédelmi eszközzel a zárpajzs, hengerzárbetét alkotóelem kicserélhető.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet;
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges.

Beépítés helye:

időpontja:

- Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
 - Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
 - Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
- Beépítés a gyártó által meghatározott, a kihajtott falazókörmök falba dübelezésével történt. A csavarok a továbbiakban csak roncsolással oldhatók. A tokprofil betonnal került kiöntésre.
- Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:

Beépítő adatai:

p.h.

Egyéb:

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<p>KSi 40-1 jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló, acélszerkezetű bejárati ajtó 1 irányba, 3 reteszelési ponttal, 2 lökettel csaposan reteszelő Hörmann biztonsági zárszerkezettel, DIN 18252 szerint P2 BS hengerzárbetéttel, DIN 18257 szerint ES1 fúrás és törés ellen védő vasalattal; 2 darab SIMONS V8026 háromrészes stift-biztosított forgópánttal; 1 darab befestítésgátlóval</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 3 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>2. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.</p>

A MABISZ VKB a HÖRMANN KG BRANDIS által gyártott, **Hörmann Hungária Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott terméket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközt a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termék forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.


Budapest, 2006. november 16.



 QBE ATLASZ Bizt. Zrt.



 UNIQA Bizt. Zrt.



 MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.



 AIG Hungary



 OTP GARANCIA Bizt. Zrt.


 AEGON Magyarország Zrt.


 GROUPAMA Bizt. Zrt.


 GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.


 SIGNAL Bizt. Zrt.


 ORFK


 IRM


 MABISZ VKB vezető
 ALLIÁNZ HUNGÁRIA Bizt. Zrt.





MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 10. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levélcím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

Z Á R A D É K

3517-10-2/20061116 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termék megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott acélszerkezetű bejárati ajtó biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Pajor Mihály, műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszköz MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Ercse Sándor	MABISZ VKB vezető, ALLIANZ B. Zrt.	
Ács Tamás	SIGNAL Bizt. Zrt.	
Stomfai János	MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.	
Tóth Tibor	GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.	
Cseke Ferenc	IRM	
Pajor Mihály	MŰSZAKI SZAKÉRTŐ	
Gáll György	PlutO Mérnöki Iroda Kft.	

Budapest, 2006. november 16.