



MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1062 Budapest, Andrásy út. 100. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levél cím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

Nytsz: 4483-41-2/20090319

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje

2008. augusztus 28.

Adatmódosítás ideje

2009. március 19.

Ajánlás lejárt

2013. augusztus 31.

Termék vizsgálat helye:

MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó:

Hörmann KG. BRANDIS, Németország

Termék forgalmazó:

Hörmann Hungária Kft.
H-2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 15.

Telefonszám: +36-24/ 525-100

Fax: +36-24/ 525-110

E-mail: sek.bud@hormann.hu

Honlap: www.hormann.hu

Kapcsolattartó: Decsov Gábor; Oppermann Beáta

Beosztás: területi vezető; ügyvezetői asszisztens

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- termékkatalógus, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásos és roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálatok;
- 4245-10-2/20080828 sz. MABISZ dokumentum;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott bejáratok jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítését, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás bejáratokra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.



MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1062 Budapest, Andrásy út. 100. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levél cím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjegyvel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

- Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
 - Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
 - Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
- Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:

.....
.....
.....

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....
.....
.....
.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<p>□ ThermoPro TPS 010 jelölésű egyszárnyú, 875x1900mm - 1250x2250 mm méretű, befelé nyíló bejárati ajtó acél, alumínium vagy fa tokszerkezettel, fa-fémlemez ajtólap szerkezettel.</p> <p>A MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem alkotóelemeként ajánlott, fűrés ellen védett hengerzár betéttel működtetett, 3 ponton, egy irányban reteszelő, AS 2600 jelölésű, csapos és horgas kicsapó nyelvű reteszvas párokkal szerelt zárszerkezettel, vagy 2 db, a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem alkotóelemeként ajánlott, fűrés ellen védett hengerzár betétekkel működtetett 4 ponton, egy irányban reteszelő AS 2683 jelölésű, csapos és horgas kicsapó nyelvű reteszvas párokkal szerelt zárszerkezettel.</p> <p>Hoppe ES1 zárvédő vasalattal; 3 db OTLAV EXACTA 495 jelölésű forgópánttal; 1 db befeszítésgátlóval.</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p>MABISZ ajánlás.</p> <p>3 perces áttörésgátlás.</p> <p>MSZ ENV 1627, 1630 szabványokban megfogalmazott 2. osztályban előírt műszaki, biztonságtechnikai követelményeket teljesíti.</p>
<p>□ ThermoPro TPS 100 jelölésű egyszárnyú, 875x1900mm - 1250x2250 mm méretű, befelé nyíló bejárati ajtó acél, alumínium vagy fa tokszerkezettel, fa-fémlemez ajtólap szerkezettel.</p> <p>A MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem alkotóelemeként ajánlott, fűrés ellen védett hengerzár betéttel működtetett, 3 ponton, egy irányban reteszelő, AS 2600 jelölésű, csapos és horgas kicsapó nyelvű reteszvas párokkal szerelt zárszerkezettel, vagy 2 db, a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem alkotóelemeként ajánlott, fűrés ellen védett hengerzár betétekkel működtetett 4 ponton, egy irányban reteszelő AS 2683 jelölésű, csapos és horgas kicsapó nyelvű reteszvas párokkal szerelt zárszerkezettel.</p> <p>Hoppe ES1 zárvédő vasalattal; 3 db OTLAV EXACTA 495 jelölésű forgópánttal; 1 db befeszítésgátlóval.</p>	


1062 Budapest, Andrásy út. 100. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levél cím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu


A MABISZ VKB a Hörmann KG. BRANDIS által gyártott, a **Hörmann Hungária Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott terméket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközt a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termék forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.


Budapest, 2009. március 19.



.....
QBE Insurance (Europe) Ltd.
Magyarországi Fióktelepe



.....
AIG Hungary


.....
GROURAMA Bizt. Zrt.


.....
ORFK



.....
UNIQA Bizt. Zrt.


.....
OTP GARANCIA Bizt. Zrt.



.....
GENERALI-PROVIDENCIA Zrt. ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.


.....
MKB Általános Bizt. Zrt.


.....
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.


.....
AEGON Magyarország ZRt.


.....
MABISZ VKB vezetői


.....
SIGMA Bizt. Zrt.





MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1062 Budapest, Andrásy út. 100. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levél cím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

ZÁRADÉK

4483-41-2/20090319 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termék megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott bejáratú ajtók biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Pajor Mihály műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta az eszköz besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszköz MABISZ termék-megfelelőségi besorolására, a típusjelölés módosítására előterjesztett javaslatát. A módosított okmány érvényessége változatlan marad.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Ács Tamás	MABISZ VKB vezető, SIGNAL B. Zrt.	
Baki Miklós	UNIQA Bizt. Zrt.	
Barcsai Zsuzsanna	MKB Általános Bizt. Zrt.	
Deliága Judit	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.	
Bóti László	QBE Insurance (Europe) Ltd.	
Illés Mihály	AIG Hungary	
Tikos László	GROUPAMA Bizt. Zrt.	
Tóth Tibor	GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.	
Ulrich György	ORFK	
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.	
T.né Szabó Emese	PlutO Mérnöki Iroda Kft.	

Budapest, 2009. március 19.