

Nytsz: 5065-10-2/20120621

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2012. június 21.

Ajánlás lejárta

2017. június 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Hörmann KG., Németország

Termék forgalmazó: **Hörmann Hungária Kft.**
H-2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 15.

Telefonszám: +36-24/ 525-105
Fax: +36-24/ 525-120
E-mail: ajtok.bud@hormann.hu
Honlap: www.hormann.hu
Kapcsolattartó: Vörös Gábor
Beosztás: ajtótechnika üzletág vezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott bejáratú ajtó jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászárókra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, vagy a MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- A gyártó által meghatározott telepítési- és szerelési utasítások maradéktalan betartása;
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.
- a katalógusban felsorolt típusjelölések az ajtók megjelenésének különbségeit mutatják, amely a biztonsági elemekre nézve mindegyiknél azonosak, kivéve az üveg biztonsági besorolását;
10 x 30 cm-es alapterületű üvegfelület esetén VSG Thermo üvegezés, ennél nagyobb felületű üveg esetén legalább P4A (A3) biztonsági üveg.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges.

Beépítés helye:

időpontja:

ajtó típusjelölése:

- Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
 - Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
 - Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
- Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:


Termék	Besorolás
<p>□ Hörmann TopComfort jelölésű alumínium szerkezetű, alumínium-, polyamid, vagy üveg kombinációjú, illetve nemesacél borítású egyszárnyú, tömör, ill. részben üvegezett be- vagy kifelé nyíló bejárati ajtó 3 ponton záródó kampós zárreteszvassal és 2 ponton kiegészítő zárótüskével rendelkező ISEO H jelölésű zárszerkezettel, 1 db ISEO R6 vagy R 11 jelölésű hengerzárbetéttel, 2 db Dr. Hahn forgópánttal, ISEO zárvédő vasalattal, 2 db beszakítást gátló biztonsági csappal, VSG vagy biztonsági üvegezéssel.</p> <p>Forgópántok az ajtó méretétől függően 2 vagy 3 db. 10 x 30 cm-es alapterületű üvegfelület esetén VSG Thermo üvegezéssel, ennél nagyobb felületű üveg esetén legalább P4A (A3) biztonsági üveggel.</p> <p>□ Hörmann TopPrestige jelölésű alumínium szerkezetű, alumínium-, polyamid, vagy üveg kombinációjú, illetve nemesacél borítású egyszárnyú, tömör, ill. részben üvegezett be- vagy kifelé nyíló bejárati ajtó 3 ponton záródó kampós zárreteszvassal és 2 ponton kiegészítő zárótüskével rendelkező ISEO H jelölésű zárszerkezettel, 1 db ISEO R6 vagy R 11 jelölésű hengerzárbetéttel, 2 db Dr. Hahn forgópántokkal, ISEO zárvédő vasalattal, 2 db beszakítást gátló biztonsági csappal, VSG vagy biztonsági üvegezéssel.</p> <p>Forgópántok az ajtó méretétől függően 2 vagy 3 db . 10 x 30 cm-es alapterületű üvegfelület esetén VSG Thermo üvegezéssel, ennél nagyobb felületű üveg esetén legalább P4A (A3) biztonsági üveggel.</p> <p>□ Hörmann TopPrestigePlus jelölésű alumínium szerkezetű, alumínium-, polyamid, vagy üveg kombinációjú, illetve nemesacél borítású egyszárnyú, tömör, ill. részben üvegezett be- vagy kifelé nyíló bejárati ajtó 3 ponton záródó kampós zárreteszvassal és 2 ponton kiegészítő zárótüskével rendelkező ISEO H jelölésű zárszerkezettel, 1 db ISEO R6 vagy R 11 jelölésű hengerzárbetéttel, 2 db Dr. Hahn forgópánttal, ISEO zárvédő vasalattal, 2 db beszakítást gátló biztonsági csappal, VSG vagy biztonsági üvegezéssel.</p> <p>Forgópántok az ajtó méretétől függően 2 vagy 3 db . 10 x 30 cm-es alapterületű üvegfelület esetén VSG Thermo üvegezéssel, ennél nagyobb felületű üveg esetén legalább P4A (A3) biztonsági üveggel.</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p>3 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <p>2. osztály</p> <p>MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.</p>

A MABISZ VKB a Hörmann KG. által gyártott, a **Hörmann Hungária Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termék forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.


Budapest, 2012. június 21.



UNIQA Bizt. Zrt.




QBE Insurance (Europe) Ltd.
Magyarországi Fióktelepe



MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.




Chartis Europe S.A.
Magyarországi Fióktelepe



GROUPAMA GARANCIA Zrt.



AEGON Magyarország Zrt.




MKB Általános Bizt. Zrt.




GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.




ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.



ORFK



CIG Pannónia EMABIT Zrt.



MABISZ VKB vezető.
SIGNAL Bizt. Zrt.



ZÁRADÉK

5065-10-2/20120621 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott bejáratú ajtók biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Baki Miklós	UNIQA Bizt. Zrt.
Barcsai Zsuzsanna	MKB Általános Bizt. Zrt.
Bóti László	QBE Insurance (Europe) Ltd.
Illés Mihály	Chartis Europe S.A.
Simonfai András	GROUPAMA GARANCIA Bizt. Zrt.
Tóth Tibor	GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.
Ribb Adrienn	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2012. június 21.